様式（81）

粗骨材の比重及び吸水量試験（JIS A1110）

工事名　　位置

試料採取地名　　現場代理人

測定者

測定年月日	天候	A kg	B kg	C kg	D kg	比重＝$\frac{A}{A-D}$	E kg	F kg	吸水量＝$\frac{F}{E}\times100$

注．A　表面乾燥飽水状態の試料重量
　　B　容器と試料の水中重量
　　C　容器の水中重量
　　D　試料の水中重量
　　E　乾燥後の試料重量
　　F　水の量（A－E）