

原水の放射性物質測定結果について(令和元年度)

・四半期1回測定

<麓山浄水場:門沢取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月5日	4月8日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.7)
7月5日	7月8日	不検出 (検出下限値0.8)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)
9月27日	9月30日	不検出 (検出下限値0.7)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)
1月15日	1月15日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.4)

<中峰浄水場:魚板取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月5日	4月8日	不検出 (検出下限値0.7)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)
7月5日	7月8日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.4)
9月27日	9月30日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)
1月15日	1月15日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.4)	不検出 (検出下限値0.6)

(*)着水井の水(浄水場に最初に到達した未処理の水)で測定しています。