

原水の放射性物質測定結果について(令和2年度)

・四半期1回測定

<麓山浄水場:門沢取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月16日	4月17日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)
7月16日	7月17日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)
10月14日	10月15日	不検出 (検出下限値0.4)	不検出 (検出下限値0.3)	不検出 (検出下限値0.5)
1月21日	1月22日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)

<中峰浄水場:魚板取水口>(*)

(単位:Bq/L)

採取月日	測定月日	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム	
			Cs-134	Cs-137
4月9日	4月10日	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.4)	不検出 (検出下限値0.6)
7月9日	7月10日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.5)
10月8日	10月9日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.5)
1月14日	1月15日	不検出 (検出下限値0.5)	不検出 (検出下限値0.6)	不検出 (検出下限値0.6)

(*)着水井の水(浄水場に最初に到達した未処理の水)で測定しています。