

【要領様式第4号】

貯蔵施設概要書

1 規 模

面 積	新設	m ²	既設	m ²	合計	m ²
最大貯蔵量	新設	kg	既設	kg	合計	kg

2 位 置 等 (詳細は別添図のとおり)

施設距離 (法令上)	第1種施設距離	()	m
	第2種	" ()	m
実際距離 (直線)	第1種保安物件までの最短距離		m
	第2種	"	m

3 構 造 等 (詳細は別添図のとおり)

屋 根	・スレート ・その他 ()		
壁	・C種重量ブロック厚さ c m 空洞部 充てん ・その他 ()		
配 筋	・9mmφ縦横400mmピッチ主筋13mmφ ・その他 ()		
扉	・甲種防火戸厚さ mm ・その他 ()		
転倒転落 防止設備	・フック (か所) による鎖がけ ・その他 () ・防止設備なし (内容積が5リットル以下のものに限る。)		
消 火 設 備	・粉末消火器ABC 型 本 ・その他		
散 水 設 備	・可燃性ガス用 水源：貯水槽 m ³ 、水道 m ³ /min 能力 /m ² ・min、 分間継続		
警 戒 標 識	・高圧ガス容器置場 個 ・火気厳禁 個 ・立入禁止 個 を か所に掲示 ・その他 () 個		
換 気 装 置	・自然換気 (換気孔 c m ² × 個) ※床面積1m ² 当たり300 c m ² 以上 ・強制換気 型式 能力 m ³ /m ² ・min ※床面積1m ² 当たり0.5m ³ /min以上		
温 度 計	個		