

令和6年12月27日

宮城県上工下水一体官民連携運営事業
モニタリング結果月次報告書
(令和6年10月度)

宮城県企業局水道経営課

実施契約書第69条第1項に基づき実施した、宮城県上工下水一体官民連携運営事業の運営状況に係る令和6年10月度のモニタリング結果は下記のとおりです。

記

1. 経営に係る業務

- ・ 法人及び全ての事業において、要求水準を満足していることを確認した。

2. 維持管理に係る業務

(1) 水道用水供給事業

- ・ 仙南・仙塩広域水道用水供給事業南部山浄水場において、停電復旧時の誤った操作により中央監視システムから低区調整池の流入流量の監視が行えなくなったことを指摘した。送水に必要な設備は停止すること無く稼働しており、受水市町への送水に影響はなかった。

(2) 工業用水道事業

- ・ 全ての事業において、要求水準を満足していることを確認した。

(3) 流域下水道事業

- ・ 全ての事業において、要求水準を満足していることを確認した。

3. 改築に係る業務

(1) 水道用水供給事業

- ・ 全ての事業において、要求水準を満足していることを確認した。

(2) 工業用水道事業

- ・ 全ての事業において、要求水準を満足していることを確認した。

(3) 流域下水道事業

- ・ 鳴瀬川流域下水道事業鹿島台浄化センターの改築工事において、施工計画書に変更が生じたが、速やかな施工計画書の提出が行われなかったことを指摘した。

4. その他の業務

(1) 土地、建築物及び工作物等貸付業務

- ・ 当月において、該当する項目は無かった。

(2) 関連業務

- ・ 当月において、該当する項目は無かった。

(3) 任意事業

- ・ 当月において、該当する項目は無かった。

5. 参考資料

- ・ 県によるモニタリング確認様式 一式
- ・ 水質検査結果 一式

以上