

仙台地方振興事務所水産漁港部から 県工事受注者の皆さまへお願い

県では、事故防止を図るために「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」及び「令和5年度工事事務所事故防止対策事業計画」を策定しております。令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画では、工事事務所の発生傾向を踏まえ、事務所ごとに安全管理目標及び具体的な取組を定めて、重点的に実施していくこととしております。

このことから、仙台地方振興事務所水産漁港部では、下記のとおり安全管理目標を設定し、目標達成のための具体的な取組を掲げ、事故防止に取り組んでいくこととします。皆様のご協力をお願いいたします。

安全管理目標

労働災害について

- ・すべての工事において「事故発生ゼロ」を目標とします。

公衆災害について

- ・すべての工事において「事故発生ゼロ」を目標とします。

具体的な取組

- 安全管理監督者及び監督職員等による現場状況及び職場環境等の点検を四半期ごとに実施し、問題ある場合はその場で指導し、改善に努める。
- 漁港・港湾関係では、「挟まれ、巻き込まれ」「飛来、落下」等に起因する事故が多く発生しており、リスクマネジメントによる危険性の洗い出しを徹底するほか、現場の「見える化」の推進等、工事安全パトロールを通じて指導を行い、事故に対する意識の高揚を図る。
- 元請及び下請業者には、作業手順書どおり適切に作業が行われているか、新規入場者教育はどうか等について、安全教育の確認及び指導を徹底する。
- 掘削作業を行う場合、埋設管接触事故が生じないように、埋設管の有無について事前確認を徹底する。

令和4年の事件事例

発生日時：令和4年9月27日（火）11：00頃

事故内容：地下埋設物の破損

事故状況：埋設配管工事のためバックホウでの掘削作業中、誤ってバケットにより水道管に接触し、水道管を破損させたもの。

事故原因：事前の地下埋設物確認調査不足等

各種紹介

- 「第6次県工事事務所事故防止対策推進計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/dai6jisuisinnkeikaku.html>」
- 「令和5年度県工事事務所事故防止対策事業計画」（宮城県事業管理課 HP）
URL：「<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwa5nennjigyoukeikaku.html>」
- 「職場のあんぜんサイト」（厚生労働省 HP）
URL：「<https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#>」
- 「エイジフレンドリーガイドライン」（厚生労働省 HP）
URL：「https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html」

QRコード

