

## 県有建築物保全点検調査結果票（準用版）

施設名称：仙台高等技術専門校 延べ面積：105.00 m<sup>2</sup> 1階建て  
 棟名稱：ボイラー棟 竣工年月：1993/11/30 造  
 点検者：船山 和彦 点検日：2023/03/03 29年経過

番号	調査項目		調査結果	写真番号
<b>2 建築物の外部</b>				
(2)	基礎	基礎の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	1
(6) ～(10)	躯体	外壁躯体の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(11) ～(14)	外壁	タイル、モルタル等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
<b>3 屋上及び屋根</b>				
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	2
(2) ～(4)	屋上周り (屋上面を除く)	パラペット、笠木の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(5)		排水溝の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(7)	屋根 (屋上面を除く)	屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
<b>5 避難施設等</b>				
(8)	避難上有効なバルコニー	手すり等の劣化及び損傷の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(25)	排煙設備	防煙壁の劣化及び損傷の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(28)	排煙設備	排煙設備の作動の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(39)	その他	非常用の照明装置の作動の状況	<input type="checkbox"/> 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正	
(特記事項)				

(参考様式：写真票)

1	調査項目： 2 建築物の外部 (2) 基礎	基礎の劣化及び損傷の状況
		<p>確 認 事 項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋が露出していないか</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 欠損がないか</li> </ul> <p>特 記 事 項</p> <p>■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

2	調査項目： 3 屋上及び屋根 (1) 屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨漏れの状況
		<p>確 認 事 項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 著しいひび割れはないか</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 浮きはないか</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 防水シート内に水が貯まっていないか</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 雨漏れはないか</li> </ul> <p>特 記 事 項</p> <p>■ 支障なし <input type="checkbox"/> 要注意 <input type="checkbox"/> 要是正</p>

