令和8年度PFOS及びPFOA 水質検査結果

【宮城県仙南･仙塩広域水道事務所】

（mg/L）

採 水 日	仙台国見	松島	山元山寺
令和8年5月7日採水	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年8月4日採水	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年11月採水予定			
令和9年2月採水予定			
令和8年5月12日採水	仙台高森	仙台紫山	富谷
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年7月7日採水	利府森郷	利府赤沼	仙台松陵
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年7月13日採水	白石内田前	白石鷹巣	－
	0.000005未満	0.000005未満	－
令和8年7月16日採水	白石白川	低区調整池	角田高倉
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年8月5日採水	姥ケ懐調整池	村田西原	村田菅生
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年9月8日採水	仙台錦ヶ丘	仙台芋沢	仙台中山
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年10月6日採水	大河原稗田前	大河原金ヶ瀬	蔵王
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年10月7日採水	柴田船迫	柴田山田沢	角田江尻
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年10月13日採水	高区調整池	仙台太白	仙台坪沼
	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
令和8年11月採水予定	塩釜	多賀城	七ヶ浜
令和8年12月採水予定	亘理愛宕前	亘理吉田	山元大平
令和9年1月採水予定	亘理逢隈	岩沼	名取

＊基準値（令和8年度から）：0.00005mg/L（50ng/L）以下

＊定量下限値：0.000005mg/L（5ng/L）