

R6年3月31日現在

処理場名	管理者	B O D			S S			C O D			T - N			T - P		
		基準値 15 (下法：計画放流水質の上限値)			基準値 40 (下水道法)			基準値 160 (水質汚濁防止法)			基準値 120 (水質汚濁防止法)			基準値 16 (水質汚濁防止法)		
		流入水	放流水	除去率	流入水	放流水	除去率	流入水	放流水	除去率	流入水	放流水	除去率	流入水	放流水	除去率
		(mg/L)	(mg/L)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(%)	(mg/L)	(mg/L)	(%)
仙塩浄化センター	宮城県	230	1.9	99.2%	170	2.2	98.7%	120	10.3	91.4%	41	13.4	67.5%	5.1	1.7	66.6%
県南浄化センター		140	2.0	98.6%	129	2.5	98.1%	85	11.0	87.0%	38	20.2	47.3%	3.9	0.9	77.7%
鹿島台浄化センター		200	1.8	99.1%	170	1.4	99.2%	130	8.2	93.7%	40	2.0	95.0%	4.6	1.3	71.7%
大和浄化センター		190	2.2	98.8%	180	1.6	99.1%	130	8.9	93.2%	45	9.9	78.1%	5.3	1.3	75.5%
石巻浄化センター		250	3.6	98.6%	180	3.3	98.2%	140	13.6	90.3%	45	26.7	40.7%	5.6	0.8	85.3%
石巻東部浄化センター		310	5.0	98.4%	240	5.1	97.9%	110	13.1	88.1%	63	30.2	52.1%	11.0	2.8	74.2%
石越浄化センター		170	1.4	99.2%	180	1.9	98.9%	92	7.6	91.8%	36	2.5	93.1%	4.2	1.9	54.5%
南蒲生浄化センター	仙台市	170	7.0	95.9%	160	4.0	97.5%	100	14.0	86.0%	34	26.0	23.5%	3.5	0.8	77.1%
広瀬川浄化センター		200	1.3	99.4%	200	n.d	－	120	6.7	94.4%	30	3.3	89.0%	3.1	2.0	35.5%
秋保温泉浄化センター		160	1.3	99.2%	130	1.2	99.1%	93	5.2	94.4%	20	1.5	92.5%	2.8	0.4	84.3%
定義浄化センター		710	1.1	99.8%	550	n.d	－	330	8.3	97.5%	46	2.2	95.2%	7.7	1.6	79.2%
上谷刈浄化センター		170	2.1	98.8%	180	0.6	－	120	12.0	90.0%	44	23.0	47.7%	4.0	0.4	90.3%
飯野川浄化センター	石巻市	261	9.0	96.5%	283	8.2	97.1%	261	14.7	94.4%	－	30.0	－	－	0.8	－
北上浄化センター		201	1.7	99.2%	173	2.7	98.4%	121	7.9	93.5%	－	1.3	－	－	1.0	－
あゆかわ浄化センター		222	1.1	99.5%	198	1.6	99.2%	125	6.6	94.7%	－	1.2	－	－	1.4	－
師山水浄化センター	大崎市	100	3.6	96.4%	50	2.0	96.0%	62	11.0	82.3%	38	20.0	47.4%	4.5	0.4	92.2%
鳴子浄化センター		163	3.1	98.1%	135	1.0	99.3%	67	6.5	90.3%	33	8.2	74.8%	4.5	2.2	50.2%
岩出山浄化センター		253	1.8	99.3%	198	3.6	98.2%	39	5.0	87.3%	50	5.3	89.4%	6.7	1.4	79.1%
気仙沼終末処理場	気仙沼市	410	6.0	98.5%	390	6.6	98.3%	180	17.0	90.6%	53	17.0	67.9%	12.0	5.1	57.5%
津谷街浄化センター	登米市	330	15.0	95.5%	230	13.0	94.3%	－	35.0	－	52	24.0	53.8%	5.8	3.7	36.2%
佐沼環境浄化センター		230	1.2	99.5%	180	2.0	98.9%	73	6.4	91.2%	45	2.7	94.0%	4.9	1.0	80.4%
大関浄化センター		189	3.2	98.3%	143	3.7	97.4%	127	19.0	85.0%	39	30.0	23.1%	4.1	3.7	9.8%
豊里浄化センター		230	2.0	99.1%	230	1.0	99.6%	79	9.0	88.6%	40	3.8	90.5%	7.3	2.1	71.2%
津山浄化センター		206	1.2	99.4%	111	1.5	98.6%	122	7.5	93.9%	41	2.6	93.7%	4.6	1.3	71.7%
瀬峰・高清水浄化センター	栗原市	210	1.7	99.2%	290	1.0	99.7%	－	－	－	－	2.5	－	－	1.6	－
鶯沢浄化センター(現在廃止)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
関浄化センター	七ヶ宿町	110	1.0	99.1%	－	1.3	－	75	8.7	88.4%	26	8.6	67.2%	3.1	1.4	55.5%
山元浄化センター	山元町	125	2.9	97.7%	71	1.2	98.3%	70	7.1	89.9%	35	3.4	90.3%	4.9	2.1	57.1%
釜房環境浄化センター	川崎町	117	2.7	97.7%	215	3.5	98.4%	109	6.9	93.7%	28	3.9	86.1%	2.7	1.5	44.4%
青根浄化センター		44	2.2	95.0%	46	2.0	95.7%	34	4.2	87.6%	14	3.9	72.9%	1.1	1.0	13.6%
松島浄化センター	松島町	160	1.1	99.3%	140	1.8	98.7%	54	4.6	91.5%	36	1.2	96.7%	4.0	2.0	50.0%
中新田浄化センター	加美町	333	2.6	99.2%	220	3.2	98.5%	－	8.7	－	42	2.1	95.0%	4.6	0.3	94.6%
小野田浄化センター		247	1.6	99.4%	167	1.9	98.9%	－	6.8	－	42	1.7	96.1%	3.8	1.5	61.1%
宮崎浄化センター		228	1.5	99.3%	159	2.3	98.6%	－	6.8	－	37	3.1	91.6%	3.6	1.5	58.3%
色麻浄化センター	色麻町	223	1.7	99.2%	171	1.7	99.0%	94	7.5	92.0%	39	1.3	96.6%	4.4	1.3	70.5%
涌谷浄化センター	涌谷町	310	2.3	99.3%	210	2.0	99.0%	160	10.7	93.3%	－	4.5	－	－	1.1	－
歌津浄化センター	南三陸町	246	3.6	98.5%	146	1.5	99.0%	－	19.7	－	43	28.3	34.6%	5.8	4.3	25.9%

最小	44	1.0	95.0%	46	0.6	94.3%	33.8	4.20	82.3%	14.3	1.20	23.1%	1.1	0.25	9.8%
最大	710	15.0	99.8%	550	13.0	99.7%	330.0	35.00	97.5%	63.0	30.20	96.7%	12.0	5.10	94.6%
平均	224	2.9	98.5%	189	2.8	98.3%	114.1	10.18	90.9%	39.2	10.32	73.6%	4.9	1.65	62.9%