

[illegible]

消 防 設 備 明 細 書

No.1-2

区 分	分 類 等	仕 様	単位	数 量							数量合計
				総合プール	特 高	受水槽	総合体育館	合宿所	集いの広場 便益施設	県 営 カー場	
					電気室						
粉末消火設備	粉末タンク		基	1							1
	加圧用窒素容器		基	8							8
	起動用小容器		個	8							8
	容器弁開放器(電磁)		個	1							1
	起動用操作箱		個	1							1
	薬剤点検		式								0
	集合操作盤		面	1							1
	音響装置		組								0
	連動盤		面	1							1
	継電器盤		面	1							1
	音声盤		面	1							1
	表示盤		面	1							1
	電源装置		組	1							1
	圧カススイッチ		個	1							1
	不還弁		個	1							1
	ダンパー		個	2							2
	放出表示箱		個	4							4
	選択弁		個	1							1
	ヘッド	100個当たり	個	96							96
	作動試験		式	1							1
	放出試験(窒素カス)	全設置数の1割	式	1							1
自動火災 報知設備	受信機(GR型)		面	1			1				2
	受信機(P型1級)	5回線	面		1	1			1		3
	受信機(P型1級)	20回線	面							1	1
	受信機(P型2級)	1回線	面					1			1
	中継器		台	15			6				21
	表示機		台	1							1
	光電式分離感知器	1セット	セット	5						16	21
	光電式スポット感知器	50個以下	個								0
	差動スポット感知器	50個以下	個						2	49	51
		51個以上	個				53				53
		100個以下	個								
		101個以上	個					102			102
	差動式分布型感知器	50個以下	個							49	49
		51個以上	個				53				53
		100個以下	個								
		101個以上	個					102			102
	定温スポット感知器	50個以下	個		19	2	41		4	8	74
		51個以上	個	62				99			161
		100個以下	個								
	光電式煙感知器	50個以下	個		1	8		18		8	35
		101個以上	個	254			338				592
	紫外線炎感知器	51個以上	個				88				88
		100個以下	個								
	発信機	P型1級	個	32	1	1	26	9		8	77
		P型2級	個								0
	表示灯		灯	32	1	1	26	9		8	77
	電鈴		個		2	1				8	11
	消火栓起動装置		組	1			1	1		8	11
	常用電源		組	1	1	1	1	1		1	6
	予備電源		組	1	1	1	1	1		1	6
	ガス漏れ検知器		個	4					3	3	10
	CRT		台				2				2
防排煙設備	防火シャッター		枚	32			13	5			50
	防火戸	片開き	枚	6			2				8
		両開き	枚	16			7				23
	起動用煙感知器		枚					10			10
	排煙口		個	5			12				17
	ダンパー		個	4			267				271
	防炎垂壁		枚				1				1
	排煙機		台	1			1				2
消防用水	様水口		箇所	2			1				3
	吸管投入口		箇所				6	2			8
	標識		枚				1				1
	開閉弁		組				3				3
連結送水管	送水口		組								0
	放水用器具格納庫		式								0
	放水口		組								0
配線			式	1	1	1	1	1		1	6
				2,082	36	26	3,222	585	7	232	

[illegible]

消 防 設 備 明 細 書

No.2-2

区 分	分 類 等	仕 様	単位	数 量						数量合計
				スタジアム						
粉末消火設備	粉末タンク		基							0
	加圧用窒素容器		基							0
	起動用小容器		個							0
	容器弁開放器(電磁)		個							0
	起動用操作箱		個							0
	薬剤点検		式							0
	集合操作盤		面							0
	音響装置		組							0
	連動盤		面							0
	継電器盤		面							0
	音声盤		面							0
	表示盤		面							0
	電源装置		組							0
	圧カスイッチ		個							0
	不遠弁		個							0
	ダンパー		個							0
	放出表示箱		個							0
	選振弁		個							0
	ヘッド	100個当たり	個							0
	作動試験		式							0
	放出試験(室系カス)	全設置数の1割	式							0
自動火災 報知設備	受信機(GR型)		面	1						1
	受信機(P型1級)	5回線	面							0
	受信機(P型1級)	20回線	面							0
	受信機(P型2級)	1回線	面	1						1
	中継器		台	5						5
	表示機		台	1						1
	光電式分離感知器	1セット	セット							0
	光電式スポット型感知器	50個以下	個	2						2
	差動スポット感知器	50個以下	個							0
		51個以上	個							0
		100個以下	個							0
		101個以上	個							0
	差動式分布型感知器	50個以下	個	3						3
		51個以上	個							0
		100個以下	個							0
		101個以上	個							0
	定温スポット感知器	50個以下	個							0
		51個以上	個							0
		100個以下	個	67						67
	光電式煙感知器	50個以下	個							0
		101個以上	個	402						402
		51個以上	個							0
	紫外線炎感知器	100個以下	個							0
										0
										0
	発信機	P型1級	個	67						67
		P型2級	個	1						1
	表示灯		灯	66						66
	電鈴		個	3						3
	消火栓起動装置		組	2						2
	常用電源		組	1						1
	予備電源		組	1						1
	ガス漏れ検知器		個	6						6
	CRT		台	1						1
防排煙設備	防火シャッター		枚	4						4
	防火戸	片開き	枚	2						2
		両開き	枚							0
	起動用煙感知器		枚							0
	排煙口		個							0
	ダンパー		個							0
	防炎垂壁		枚							0
消防用水	排煙機		台							0
	採水口		箇所							0
	吸管投入口		箇所	6						6
	標識		枚							0
連結送水管	開閉弁		組							0
	送水口		組	7						7
	放水用器具格納庫		式	1						1
放水口	放水口		組	22						22
配線			式	1						1
				3,800						