

設備保全表（総合プール）（1/3）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考	
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 14,699.53 ㎡		日 1 回		
	分電盤			27	月 1 回		
	動力制御盤			22	月 1 回		
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 14,699.53 ㎡		1 年間		
受変電設備	配電盤			27	日 1 回 月 1 回		
自家発電設備	自家発電装置		屋内キュービクル型・放水冷却型 容量：200kVA 3φ 210V ディーゼル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回		
直流電源設備	整流装置、蓄電池		鉛蓄電池. 200AH/10HR 54セル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回		
通信・情報設備	監視カメラ設備		リモート操作器 カメラ	1 15	3 月 1 回	電気設備 1 組 空調設備 1 組	
監視制御設備	中央監視制御設備	CPU	マルチCPU	2	日 1 回 週 1 回		
		CRT	カラーディスプレイ 20インチ				
		PRT	プリンター（メッセージ用）				
		DLG	データロガー				
	無停電電源設備	UPS		2	週 1 回		
	自動制御盤			15	月 1 回		
温熱源機器	真空式温水発生機	HB-4,5	給湯出力 2,000,000 kcal/h	2	日 4 回	12/29～1/1停止	
冷熱源機器	直だし吸収冷温水機	RB-1	冷房能力 400 USRT 暖房能力 1,416,800 kcal/h	1	日 4 回	12/29～1/2停止	
		RB-2,3	冷房能力 210 USRT 暖房能力 708,400 kcal/h	2			
			パッケージ形空調和機	ACP-1-1	冷房能力 4,000 kcal/h 暖房能力 4,500 kcal/h		1
	ACP-1-2	冷房能力 2,000 kcal/h 暖房能力 2,250 kcal/h		1			
		ACP-1-3		冷房能力 4,000 kcal/h 暖房能力 4,500 kcal/h	1		
	ACP-1			室外機	1		
	ACP-2-1	冷房能力 6,300 kcal/h 暖房能力 7,100 kcal/h		2			
		ACP-2-2		冷房能力 5,000 kcal/h 暖房能力 5,600 kcal/h	1		
	ACP-2-3			冷房能力 4,000 kcal/h 暖房能力 4,500 kcal/h	1		
		ACP-2		室外機	1		
	ACP-3-1	冷房能力 49 kW 暖房能力 51 kW		1			
		ACP-3		室外機	1		
	ACP-4-1	冷房能力 4 kW 暖房能力 6 kW		1			
		ACP-4		室外機	1		
	冷暖房関連機器	熱交換器	HX, HE		16	2 月 1 回	
		貯湯槽	ST-1	容量 6,500 L	2	2 月 1 回	
		ヘッダー			19	2 月 1 回	
		膨張タンク	BT	容量 80～1,200 L ダイアフラム式	8	2 月 1 回	
			EXT-1	容量 1,400 L ダイアフラム式	2		
		補給水タンク	T-1		1	2 月 1 回	7月～9月運転
冷却塔		CT-1	冷却能力 400 RT	1	月 1 回		
		CT-2,3	冷却能力 210 RT	2			
ユニット形空調和機		ACU-1-1	冷房能力 267,200 kcal/h 暖房能力 257,100 kcal/h	1	2 月 1 回		
		ACU-1-2	冷房能力 267,200 kcal/h 暖房能力 257,100 kcal/h	1			
			ACU-1-3	冷房能力 35,000 kcal/h 暖房能力 33,100 kcal/h	1		
		ACU-1-4		冷房能力 39,400 kcal/h 暖房能力 40,100 kcal/h	1		
			ACU-1-5	冷房能力 33,500 kcal/h 暖房能力 30,400 kcal/h	1		
		ACU-1-6		冷房能力 23,700 kcal/h 暖房能力 32,600 kcal/h	1		
			ACU-1-7	冷房能力 50,900 kcal/h 暖房能力 46,300 kcal/h	1		
		ACU-1-8		冷房能力 25,400 kcal/h 暖房能力 26,500 kcal/h	1		
			ACU-2-1	冷房能力 267,200 kcal/h 暖房能力 257,100 kcal/h	1		
		ACU-2-2		冷房能力 267,200 kcal/h 暖房能力 257,100 kcal/h	1		
			ACU-2-3	冷房能力 157,000 kcal/h 暖房能力 74,100 kcal/h	1		
		ACU-2-4		冷房能力 157,000 kcal/h 暖房能力 74,100 kcal/h	1		
			ACU-2-5	冷房能力 28,300 kcal/h 暖房能力 20,500 kcal/h	1		
		ACU-3-1		冷房能力 291,100 kcal/h 暖房能力 145,600 kcal/h	1		
			ACU-3-2	冷房能力 291,100 kcal/h 暖房能力 145,600 kcal/h	1		
		ACU-3-3		冷房能力 194,200 kcal/h 暖房能力 191,300 kcal/h	1		

設備保全表（総合プール）（2/3）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
		ACU-3-4	冷房能力 16,818 kcal/h 暖房能力 11,310 kcal/h	1		
	冷水コイルユニット	CU-1		1	2月 1回	
	ファンコイルユニット	FCU		50	2月 1回	
	電気式パネルヒーター	EP	壁掛露出型	8	2月 1回	12月～3月運転
	ファンコンベクター	FC1	天吊露出型、床置露出型	17	2月 1回	10月～6月運転
	ユニットヒーター	UF1-1		1	2月 1回	
	遠赤外線ヒーター	EHP	壁付形	6	2月 1回	
	電気ヒーター	EH	ダクト挿入形	2	2月 1回	
	電気式ファンヒーター	FH1	天吊露出型	7	2月 1回	
	エアフィルター	FAU-B1	パネル形	46	月 1回	
	空調用ポンプ	PCD-1	流量 7.02 m3/min 電動機出力 75 kw	1	月 1回	7月～9月運転
		PCD-2	流量 3.69 m3/min 電動機出力 45 kw	1		
		PCD-3	流量 3.69 m3/min 電動機出力 45 kw	1		
		PH-21	流量 0.43 m3/min 電動機出力 3.7 kw	1	月 1回	10月～6月運転
		PH-22	流量 0.21 m3/min 電動機出力 1.5 kw	1		
		PH-23	流量 0.1 m3/min 電動機出力 1.5 kw	1		
		PH-24	流量 0.43 m3/min 電動機出力 3.7 kw	1		
		PH-25	流量 0.21 m3/min 電動機出力 2.2 kw	1		
		PH-26	流量 0.1 m3/min 電動機出力 1.5 kw	1		
		PH-27	流量 2.2 m3/min 電動機出力 11 kw	1		
		PH-28	流量 0.48 m3/min 電動機出力 3.7 kw	1		
		PH-29	流量 0.49 m3/min 電動機出力 3.7 kw	1		
		PH-41	流量 0.48 m3/min 電動機出力 2.2 kw	1		
		PH-42	流量 1.585 m3/min 電動機出力 5.5 kw	1		
		PH-43	流量 0.11 m3/min 電動機出力 0.4 kw	1		
		PH-51	流量 0.48 m3/min 電動機出力 2.2 kw	1		
		PH-52	流量 1.585 m3/min 電動機出力 5.5 kw	1		
		PH-53	流量 0.11 m3/min 電動機出力 0.4 kw	1		
		PCH-1	流量 4.05 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1	月 1回	
		PCH-2	流量 2.11 m3/min 電動機出力 11 kw	1		
		PCH-3	流量 2.11 m3/min 電動機出力 11 kw	1		
		PCH-21	流量 1.654 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1		
		PCH-22	流量 1.654 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1		
		PCH-23	流量 1.654 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1		
		PCH-24	流量 1.654 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1		
		PCH-25	流量 1.654 m3/min 電動機出力 18.5 kw	1		
		PCH-26	流量 4.05 m3/min 電動機出力 22 kw	1		
	送排風機			26	月 1回	
	全熱交換器	HE		7	2月 1回	
	薬液注入装置（冷却水処理）	ICT-1	注入量 31 cc/min	1	月 1回	7月～9月運転
		ICT-2,3	注入量 15 cc/min	2		
	冷温水ろ過防錆処理装置	ISR-1	処理能力 450 L/min	1	月 1回	
		ISR-2	処理能力 300 L/min	1		
給排水衛生機器	給湯ポンプ	HP-1	流量 120 L/min 電動機出力 0.25 kw	2	月 1回	
	排水ポンプ			16	月 1回	
	電気湯沸器	EW-1	貯湯量 30 L	1	3月 1回	
		EW-2	貯湯量 12 L	1		
	大便器			78		
	小便器			56		
昇降機	シャワー金具			48		
	エレベータ		停止箇所 1,2,3階 3箇所 定員 11人 油圧バックアップランジャー方式	1	月 1回	
プールろ過設備	循環ろ過装置（珪藻土式）	F	循環水量 420 m3/h 循環水量 150 m3/h 循環水量 120 m3/h	3 3 2	日 1回 週 1回	
	自動塩素管理装置	PM	遊離塩素指示調節計 PH指示調節計	8	週 1回	

設備保全表（総合プール）（3 / 3）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
消防用設備等	オゾン浄化装置	OZ	オゾン発生量 100 g/h オゾン発生量 50 g/h オゾン発生量 25 g/h	2 2 2	週 1 回	
	循環ろ過装置用制御盤	EP		5	月 1 回	
	消火器		粉末消火器 10号	70	月 1 回	
	スプリンクラー設備		スプリンクラーポンプユニット 流量 900 L/min 電動機出力 22 kw	1	月 1 回	
			補助加圧ポンプ 流量 10 L/min 電動機出力 0.75 kw	1		
			補助散水栓	28		
	二酸化炭素消火設備		容器(45kg) 10本	1	月 1 回	
	粉末消火設備		薬剤 1,800 kg	1	月 1 回	
	自動火災報知設備	複合防災盤	GR型受信機 火報表示 排煙表示 補助散水栓表示 スプリンクラー表示 ガス漏れ表示 ポイント510点	1	日 1 回	
	非常警報設備	防災設備	増幅器操作部 720 W	1	月 1 回	
	バトン昇降装置		制御操作盤	1	3 月 1 回	
			バトン滑車	6		
	サウナ設備		操作盤	1	月 1 回	
水質管理	飲料水		残留塩素の測定	2	週 1 回	
	遊泳用プール水		水質検査	9	月 1 回 年 1 回	
執務環境	室内環境測定			5	2 月 1 回	
ばい煙発生施設	ばい煙量と濃度の測定			5	年 2 回	

設備保全表（総合体育館）（1/2）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 19,893.45 m ²		日 1 回	
	分電盤			29	月 1 回	
	動力制御盤			14	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 19,893.45 m ²		1 年間	
受変電設備	配電盤 高圧受電 VCB トランス乾式 トランス乾式		真空7.2kVA600A12.5kA(4台) 3φ 6.6kV/210V 2,050kVA(5台) 1φ 6.6kV/210V-105V 500kVA(3台)	17	日 1 回 月 1 回	
自家発電設備	自家発電装置		屋内キョーヒク型・放水冷却型 容量：250kVA 3φ 210V ディーゼル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
直流電源設備	整流装置、蓄電池		MSE.75AH 54セル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
通信・情報設備	構内交換設備		局線容量 50 内線容量 200	1	月 1 回	
	監視カメラ設備		リモート操作器 カメラ	1 33	3 月 1 回	
監視制御設備	中央監視制御設備	CPU	マルチCPU	2	日 1 回 週 1 回	電気設備 1 組 空調設備 1 組
		CRT	カラーディスプレイ 20インチ			
		PRT	プリンター（メッセージ用）			
		DLG	データロガー			
	無停電電源設備	UPS		2	週 1 回	
	自動制御盤			15	月 1 回	
温熱源機器	真空式温水発生機	A-HB-1, 2	給湯出力 250,000 kcal/h	2	日 4 回	12/29～1/2停止
冷熱源機器	直だし吸収冷温水機	A-RB-1	冷房能力 150 USRT 暖房能力 380,000 kcal/h	1	日 4 回	12/29～1/2停止
		A-RB-2・3	冷房能力 400 USRT 暖房能力 1,812,000 kcal/h	2		
	パッケージ形空調和機	A-ACP-1	冷房能力 6,300 kcal/h 暖房能力 7,100 kcal/h 室外機	2 1	2 月 1 回	
		A-ACP-2	冷房能力 3,550 kcal/h 暖房能力 4,000 kcal/h 室外機	1 1		
		A-ACP-3	冷房能力 6,110 kcal/h 暖房能力 6,880 kcal/h 室外機	6 1		
		A-ACP-4-1	冷房能力 6,110 kcal/h 暖房能力 6,880 kcal/h	1		
		A-ACP-4-2, 3	冷房能力 7,740 kcal/h 暖房能力 8,600 kcal/h 室外機	2 1		
		A-ACP-5-1, 3	冷房能力 3,870 kcal/h 暖房能力 4,300 kcal/h	2		
		A-ACP-5-2	冷房能力 3,100 kcal/h 暖房能力 3,440 kcal/h 室外機	1 1		
		A-ACP-6	冷房能力 9,635 kcal/h 暖房能力 10,750 kcal/h 室外機	4 1		
		A-ACP-7	冷房能力 6,880 kcal/h 暖房能力 7,740 kcal/h 室外機	3 1		
		A-ACP-8-1	冷房能力 3,870 kcal/h 暖房能力 4,300 kcal/h	1		
		A-ACP-8-2	冷房能力 6,880 kcal/h 暖房能力 7,740 kcal/h 室外機	1 1		
冷暖房関連機器	貯湯槽 ヘッダー	ST-1, 2	容量 2,000 L	2	2 月 1 回	
				4	2 月 1 回	
	膨張タンク	A-EXT-3	容量 600 L ダイアフラム式	1	2 月 1 回	
		EXT-1, 2	容量 500 L ダイアフラム式	2		
	冷却塔	A-CT-1	冷却能力 825,000 kcal/h	1	月 1 回	7月～9月運転
		A-CT-2・3	冷却能力 2,200,000 kcal/h	2		
	ユニット形空調和機	A-ACU-1	冷房能力 225,500 kcal/h 暖房能力 220,000 kcal/h	4	2 月 1 回	
		A-ACU-2	冷房能力 225,500 kcal/h 暖房能力 80,000 kcal/h	4		
		A-ACU-3	冷房能力 178,000 kcal/h 暖房能力 136,000 kcal/h	1		
		A-ACU-4	冷房能力 120,000 kcal/h 暖房能力 100,000 kcal/h	1		
		A-ACU-5	冷房能力 180,000 kcal/h 暖房能力 195,000 kcal/h	1		
		A-ACU-6-1	冷房能力 12,000 kcal/h 暖房能力 23,200 kcal/h	1		
		A-ACU-6-2	冷房能力 23,000 kcal/h 暖房能力 34,660 kcal/h	1		
	空気洗浄装置	A-EGF-1	風量 10 m ³ /min	8	2 月 1 回	
	エアフィルター	A-AF-1	パネル形	21	3 月 1 回	
	空調用ポンプ	A-PCH1-1	流量 1,512 L/min 電動機出力 5.5 kw	1	月 1 回	
		A-PCH1-2・3	流量 4,032 L/min 電動機出力 15 kw	2		

設備保全表（総合体育館）（2 / 2）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
		A-PCH2	流量 3,192 L/min 電動機出力 18.5 kw	3		
		A-PCD-1	流量 2,500 L/min 電動機出力 18.5 kw	1	月 1 回	7月～9月運転
		A-PCD-2・3	流量 6,667 L/min 電動機出力 37 kw	2		
		送排風機		60	月 1 回	
		全熱交換器		18	2 月 1 回	
		A-HEX-1		3	2 月 1 回	12月～3月運転
		電気式パネルヒーター	暖房能力 1720 kcal/h	90	2 月 1 回	
		A-FCU		1	2 月 1 回	
		冷温水コイルユニット		4	2 月 1 回	12月～3月運転
		A-CU-1		48	2 月 1 回	12月～3月運転
		温水コイルユニット		1	月 1 回	7月～9月運転
		A-PH-1		2		
		冷却水処理装置	注入量 15 cc/min A-ICT-2・3 注入量 55 cc/min	1	月 1 回	
		A-RT-1	吸収冷温水機 150 RT用	1	月 1 回	
		A-RT-2・3	吸収冷温水機 400 RT用	2		
給排水衛生機器	給湯ポンプ	HWP1-1, 2	流量 140 L/min 電動機出力 0.25 kw	2	月 1 回	
		HWP2-1, 2	流量 140 L/min 電動機出力 0.25 kw	2		
		排水ポンプ	DP	16	月 1 回	
		ガス湯沸器	NO. 30 F F 式 24 号	1	3 月 1 回	
	電気温水器	EB-1	貯湯量 45 L	2	3 月 1 回	
		EB-2	貯湯量 12 L	1		
		EB-3	貯湯量 10 L	6		
	大便器			102		
	小便器			61		
	シャワー			22		
昇降機	エレベータ		停止箇所 1, 2階 2箇所 定員 11 人 油圧バックアップランジャー方式	2	月 1 回	
池ろ過循環設備	全自動砂ろ過機		処理能力 30 m ³ /h	1	月 1 回	4月～12月運転
	ろ過ポンプ		自吸式	1	月 1 回	
	殺菌・殺藻装置		銅・銀イオン溶解式	1	月 1 回	
	制御盤	NP		1	月 1 回	
	池循環流水ポンプ	水中サト型	流量 2,700 L/min 電動機出力 11 kw	2	月 1 回	
消防用設備等	消火器		粉末ABC 3 kg	110	月 1 回	
	屋内消火栓設備	FP-1	ポンプモーター（ユニット型） 流量 300 L/min 電動機出力 5.5 kw	1	月 1 回	
		FE-1	始動盤 ユニット組込	1		
			屋内消火栓箱 1 号	26		
	スプリンクラー設備	FP-2	ポンプモーター（ユニット型） 流量 1,800 L/min 電動機出力 45 kw	1	月 1 回	
		FE-2	始動盤	1		
		JU-1	ジョッキポンプモーター（ユニット型） 流量 20 L/min 電動機出力 1.5 kw	1		
	消防用補助タンク	FT-1	容量 0.65 m ³	1	月 1 回	
	二酸化炭素消火設備		容器(45kg) 16 本	1	月 1 回	
	自動火災報知設備	複合防災盤	GR型受信機 火報表示 排煙表示 屋内消火栓表示 スプリンクラー表示 ガス漏れ表示	1	日 1 回	
	非常警報設備	放送設備	ラック 1 組 入力 8 回路・出力 30 回路 アンプ(360W) 1 台	1	月 1 回	
	消防用水		防火水槽 40 t	3	月 1 回	
舞台装置	吊物機構		操作盤	1	3 月 1 回	
			制御盤	4		
			ボタン、センタークラスター	17		
水質管理	飲料水		残留塩素の測定	3	週 1 回	
執務環境	室内環境測定			7	2 月 1 回	
ばい煙発生施設	ばい煙量と濃度の測定			2	年 2 回	

設備保全表（合宿所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 3,289.77 ㎡		日 1 回	
	分電盤			29	月 1 回	
	動力制御盤			14	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 3,289.77 ㎡		1 年間	
受変電設備	配電盤			17	日 1 回	
	高圧受電 トランス乾式 トランス乾式 遮断器		3φ 6.6kV/210V 150kVA(1台) 1φ 6.6kV/210V-105V 100kVA(1台) 真空7.2kV 200A・12.5kA(1台)		月 1 回	
自家発電設備	自家発電装置		屋内キョービカル型・放水冷却型 容量：30kVA 3φ 210V ディーゼル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
直流電源設備	整流装置等、蓄電池		MSE.50AH 54℃	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
通信・情報設備	構内交換設備		局線容量 実装/容量 12/16 内線 実装/容量 48/96	1	月 1 回	
監視制御設備	中央監視制御設備					
		撤去のため削除				
	無停電電源設備 自動制御盤	UPS	容量 2 KVA	1 4	週 1 回 月 1 回	
温熱源機器	真空式温水発生機	BW-1	給湯出力 500,000 kcal/h	1	日 4 回	12/29～1/3停止
冷熱源機器	直だし吸取冷温水機	RB-1	冷房能力 150 USRT 暖房能力 480,000 kcal/h	1	日 4 回	12/29～1/3停止
	パッケージ形空気調和機	ACP-1-1	冷房能力 1,500 kcal/h 暖房能力 2,700 kcal/h	1	2 月 1 回	
		ACP-1-2	冷房能力 1,700 kcal/h 暖房能力 2,900 kcal/h	1		
		ACP-1-3	冷房能力 1,500 kcal/h 暖房能力 1,600 kcal/h	1		
		ACP-1	室外機	1		
冷暖房関連機器	貯湯槽	ST-1 ST-2, 3	容量 6,000 L 容量 5,000 L	1 2	2 月 1 回	
	ヘッダー	HD-1		1	2 月 1 回	
	膨張タンク	TE-1	容量 400 L ダイヤフラム式	1	2 月 1 回	
		ET-1	容量 800 L ダイヤフラム式	1		
	冷却塔	CT-1	冷却能力 841,500 kcal/h	1	月 1 回	7月～9月運転
	ファンコイルユニット	FCU		93	2 月 1 回	
	電気式パネルヒーター	HE-1	暖房能力 1,078 kcal/h	1	2 月 1 回	12月～3月運転
		HE-2	暖房能力 863 kcal/h	2		
		HE-3	暖房能力 646 kcal/h	5		
		HE-4	暖房能力 431 kcal/h	7		
	空調用ポンプ	WP-1	流量 2,550 L/min 電動機出力 11 kw	1	月 1 回	7月～9月運転
		WP-2	流量 1,510 L/min 電動機出力 18.5 kw	1	月 1 回	
	送排風機			85	2 月 1 回	
	全熱交換器	AEX		13	2 月 1 回	
給排水衛生機器	給湯ポンプ	PW-2	流量 145 L/min 電動機出力 0.75 kw	1	月 1 回	
		PW-3	流量 320 L/min 電動機出力 1.5 kw	1		
	ガス湯沸器	GH-1 GH-2	能力 24 号 能力 16 号	2 2	3 月 1 回	
	電気給湯器	EHW-1	貯湯量 10 L	1	3 月 1 回	
	大便器			51		
	小便器			8		
	シャワー			19		
昇降機	エレベータ		停止箇所 1～3 階 3箇所 定員 11 名 制御方式 油圧間接制御	1	月 1 回	
消防用設備等	消火器		A B C 粉末 10 型	25	月 1 回	
	屋内消火栓設備	PW-1	屋内消火栓ポンプユニット 流量 300 L/min 電動機出力 5.5 kw	1	月 1 回	
		HB-1	屋内消火栓箱 1 号	9		
	補給水槽	TW-1	容量 150 L	1	月 1 回	
	自動火災報知設備	複合防災盤	P型受信機 火報表示 排煙表示 防火戸表示 スプリンクラー表示 ガス漏れ表示 電気時計制御装置 業務放送装置	1	日 1 回	
	非常警報設備	放送設備	ラック 1 組 アンプ(120W)1台 アンプ(240W)1台	1	月 1 回	
	消防用水		消防用水槽	1	月 1 回	
水質管理	飲料水		残留塩素の測定	2	週 1 回	
			水質検査	1	6 月 1 回 年 1 回	
	散水用水		水質検査	1	6 月 1 回	
執務環境	室内環境測定			8	2 月 1 回	
ばい煙発生施設	ばい煙量と濃度の測定			1	年 2 回	

設備保全表 (スタジアム) (1/3)

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 57,564.60 m ²		日 1 回	
	分電盤			699	月 1 回	
	動力制御盤			40	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 57,564.60 m ²		1 年間	
受変電設備	第1電気室 高圧配電盤 高圧コンデンサ盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃 〃 〃 〃		真空7.2kVA600A (27台) 3φ 300kVA (1台) 3φ 100kVA (1台) 1φ 300kVA (1台) 1φ 100kVA (1台) 1φ 50kVA (1台) 1φ 30kVA (1台)	11 4 6	日 1 回 月 1 回	
	第2電気室 高圧配電盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃 〃 〃 〃		真空7.2kVA600A (7台) 3φ 50kVA (1台) 1φ 150kVA (2台) 1φ 50kVA (1台) 1φ 20kVA (1台) 1φ 30kVA (1台)	4 5		
	第3電気室 高圧配電盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃		真空7.2kVA600A (6台) 3φ 50kVA (2台) 1φ 150kVA (3台) 1φ 50kVA (1台)	4 12		
	第4電気室 高圧配電盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃 〃		真空7.2kVA600A (6台) 3φ 750kVA (420V) (1台) 3φ 50kVA (1台) 1φ 100kVA (2台) 1φ 30kVA (1台)	4 6		
	第5電気室 高圧配電盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃 〃 〃		真空7.2kVA600A (7台) 3φ 750kVA (420V) (1台) 3φ 500kVA (1台) 3φ 30kVA (1台) 1φ 200kVA (3台) 1φ 75kVA (1台)	4 16		
	第6電気室 高圧配電盤 低圧キュービクル式配電盤 高圧遮断器 VCB モルト式変圧器 〃 〃		真空7.2kVA600A (2台) 3φ 500kVA (1台) 3φ 75kVA (1台) スコット 10kVA (1台)	4 3		
	各所E P S 内 低圧配電盤			40		
自家発電設備	自家発電装置		屋内定着式・自己空冷式 容量: 750kVA 電圧: 6,600V ガスタービン	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
直流電源設備	整流装置、蓄電池			6	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
通信・情報設備	構内交換設備		局線容量 264 回線 内線容量 112 回線	1	月 1 回	
	監視カメラ設備		リモート操作器 カメラ	9 38	3 月 1 回	
構内配電線路・通信線路	マンホール		ハンドホール	54	月 1 回	
監視制御設備	中央監視制御設備	CPU	マイクロプロセッサ	2	日 1 回 週 1 回	電気設備 1 組 空調設備 1 組
		CRT	カラーディスプレイ 20インチ			
		MPR	プリンター			
	無停電電源設備	UPS		2	週 1 回	
	自動制御盤			5	月 1 回	
温熱源機器	真空式温水発生器	HB-1, 2	給湯出力 400,000 kcal/h	2	日 4 回	月曜日停止
冷熱源機器	直引き吸収冷温水機	RB-1, 2	冷房能力 119 USRT 暖房能力 450,000 kcal/h	2	日 4 回	月曜日停止
	パッケージ形空調和機	ACP1	冷房能力 11,760 kcal/h	1	2 月 1 回	
		ACP1-1, 2	室内機	2		
		ACP2	冷房能力 37,800 kcal/h	1		
		ACP2-1~6	室内機	6		
		ACP3	冷房能力 31,500 kcal/h	1		
		ACP3-1, 2	室内機	2		
		ACP4	冷房能力 25,000 kcal/h	1		
		ACP4-1~4	室内機	4		
		ACP5	冷房能力 50,000 kcal/h	1		
		ACP5-1~3	室内機	3		

設備保全表 (スタジアム) (2/3)

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
		ACP6	冷房能力 12,500 kcal/h	1		
		ACP6-1	室内機	1		
		ACP7	冷房能力 14,000 kcal/h	1		
		ACP7-1	室内機	1		
		ACP8	冷房能力 37,800 kcal/h	1		
		ACP8-1, 2	室内機	2		
		ACP9	冷房能力 37,800 kcal/h	1		
		ACP9-1, 2	室内機	2		
		ACP10	冷房能力 50,000 kcal/h	1		
		ACP10-1~5	室内機	5		
		ACP11	冷房能力 50,000 kcal/h	1		
		ACP11-1~3	室内機	3		
		ACP12	冷房能力 12,500 kcal/h	1		
		ACP12-1	室内機	1		
		ACP13	冷房能力 10,000 kcal/h	1		
		ACP13-1, 2	室内機	2		
		ACP14	冷房能力 63,000 kcal/h	1		
		ACP14-1	室内機	1		
		ACP15	冷房能力 63,000 kcal/h	1		
		ACP15-1	室内機	1		
		ACP16	冷房能力 10,000 kcal/h	1		
		ACP16-1	室内機	2		
		ACP17	冷房能力 10,000 kcal/h	1		
		ACP17-1	室内機	2		
		ACP19	冷房能力 11,760 kcal/h	1		
		ACP19-1	室内機	1		
冷暖房関連機器	熱交換器	HX-1	熱交換量 31,000 kcal/h	1	2月 1回	7月～9月運転
		HX-2	熱交換量 91,000 kcal/h	1	2月 1回	11月～4月運転
		HX-3	熱交換量 128,000 kcal/h	1		
	貯湯槽	ST-1, 2	容量 7,000 L	2	2月 1回	
	ヘッダー			6	2月 1回	
	膨張タンク	BT-1	容量 800 L	1	2月 1回	
		BT-2	容量 300 L	1		
		BT-3	容量 300 L	1		
		EXT-1	容量 1,500 L	1		
	冷却塔	CT-1, 2	冷却能力 700,000 kcal/h	1	月 1回	7月～9月運転
	ユニット形空調和機	ACU-1	冷房能力 144,000 kcal/h 暖房能力 71,000 kcal/h	1	2月 1回	
		ACU-2	冷房能力 210,000 kcal/h 暖房能力 208,000 kcal/h	1		
	ファンコイルユニット	FCU		62	2月 1回	
	温水パネルヒーター	HP		36	2月 1回	12月～3月運転
	電気パネルヒーター	EP	壁掛型	144	2月 1回	12月～3月運転
	空調用ポンプ	PCD-1, 2	流量 2,100 L/min 電動機出力 11 kw	2	月 1回	7月～9月運転
		PCH-1-1, 2	流量 1,200 L/min 電動機出力 5.5 kw	2	月 1回	
		PCH-2-1, 2, 3	流量 1,100 L/min 電動機出力 11 kw	3		
		PC-1	流量 172 L/min 電動機出力 2.2 kw	1	月 1回	7月～9月運転
		PH-1	流量 303 L/min 電動機出力 2.2 kw	1	月 1回	
		PH-2	流量 385 L/min 電動機出力 2.2 kw	1		
		WST-1	流量 20 L/min 電動機出力 0.21 kw	1		
	送排風機			85	月 1回	
	全熱交換器			28	2月 1回	
	冷却水処理装置	ICT-1, 2	注入量 38 cc/min	2	月 1回	7月～9月運転
給排水衛生機器	上水用加圧給水ポンプユニット	PW-1	インバーター方式 260 L/min	1	月 1回	
	給湯ポンプ	HP1-1, 2	流量 250 L/min 電動機出力 1.5 kw	2	月 1回	
		HP2-1, 2	流量 60 L/min 電動機出力 0.75 kw	2		
	排水ポンプ	DP		21	月 1回	
	貯湯式電気温水器	EW	貯湯量 12～50 L	13	3月 1回	
	大便器			333		
	小便器			214		
池濾過循環設備	シャワー			36		4月～12月運転
	ろ過器 (サンドフィルター)	01	処理能力 30 m3/h	1	月 1回	
	S S 装置	02	ヘヤーキャッチャー	1	月 1回	
	ろ過ポンプ	03	流量 500 L/min 電動機出力 2.2 kw	1	月 1回	
	循環ポンプ	04	流量 1000 L/min 電動機出力 5.5 kw	1	月 1回	
	塩素注入装置	05	パルスポンプ 1台 溶解タンク 1台	1	月 1回	
	水質監視装置	06	残留塩素計 pH計 水質計	1	月 1回	
	自動給水装置	07	レバースイッチ 2組	1	月 1回	
	吐出部ヘッダー他	08	水屋ヘッダー (3系統)	1	月 1回	
	制御装置	09	操作盤	1	月 1回	

設備保全表（スタジアム）（3/3）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
散水設備	散水ポンプ	SP-1	流量 790 L/min 電動機出力 7.5 kw	1	月 1 回	
靴掃除用圧縮空気設備	靴掃除用圧縮空気装置	SC-1	空冷式スクリュコンプレッサ	2	月 1 回	
消防用設備等	消火器			197	月 1 回	
	屋内消火栓設備	PFU-3	屋内消火栓用ポンプ（ユニット型） 流量 300 L/min 電動機出力 11 kw	1	月 1 回	
			屋内消火栓箱（1号）	42		
	屋外消火栓設備	PFU-2	屋外消火栓用ポンプ（ユニット型） 流量 800 L/min 電動機出力 18.5 kw	1	月 1 回	
			屋外消火栓箱	8		
	スプリンクラー設備	PFU-1	スプリンクラーポンプ（ユニット型） 流量 900 L/min 電動機出力 30 kw	1	月 1 回	
		PFU-4	ジョッキポンプモーター（ユニット型） 流量 20 L/min 電動機出力 1.5 kw	1		
	消防用補助タンク	TF-1	容量 1 m3	1	月 1 回	
	自動火災報知設備	複合防災盤	GR型受信機 火報表示 排煙表示 屋内消火栓表示 屋外消火栓表示 スプリンクラー表示 ガス漏れ表示	1	日 1 回	
	非常警報設備	放送設備	ラック3組 入力8回路・出力70回路 アンプ(120W)6台 アンプ(240W)2台 アンプ(360W)1台	1	月 1 回	
	消防用水		防火水槽 40 m3	6	月 1 回	
昇降機	エレベータ	1号	停止箇所 1～4階 4箇所 定員 11人 制御方式 油圧間接式	1	月 1 回	
		2号	停止箇所 1～4・6階 5箇所 定員 17人 制御方式 ロープ式	1		
水質管理	飲料水		残留塩素の測定	2	週 1 回	
執務環境	室内環境測定			10	2月 1 回	
ばい煙発生施設	ばい煙量と濃度の測定			2	年 2 回	
労 務 数 量 小 計						

設備保全表（チケット売場-3）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 14.48 m ²	1	年間	
冷暖房関連機器	パッケージ形空調和機	ACP18	冷房能力 10,000 kcal/h	1	2月 1 回	
		ACP18-1	室内機	3		
労 務 数 量 小 計						

設備保全表（サブ競技場器具庫）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 249.92 m ²		日 1 回	
	分電盤			2	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 249.92 m ²	1	年間	
受変電設備	電気室			4	日 1 回	
	高圧配電盤			1	月 1 回	
	高圧遮断器 VCB		真空7.2kVA400A (1台)			
	モルツ式変圧器		3φ 300kVA(240V) (1台)			
	〃		3φ 50kVA (1台)			
	〃		1φ 50kVA (1台)			
直流電源設備	整流装置、蓄電池			1	日 1 回	
				週 1 回		
				月 1 回		
構内配電線路・通信線路	マンホール		ハンドホール	6	月 1 回	
冷熱源機器	パッケージ形空調和機	ACP201	冷房能力 33.5 kw	1	2月 1 回	
		ACP201-1,2	室内機	2		
冷暖房関連機器	全熱交換器	HEA-201		1	2月 1 回	
	電気パネルヒーター	EPH		4	2月 1 回	12月～3月運転
給排水衛生機器	排水ポンプ		水中ポンプ	2	月 1 回	
	大便器			8		
	小便器			3		
消防用設備等	消火器		A B C 1 0 号	3	月 1 回	

設備保全表（特別高圧受電室）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 306.18 m ²		日 1 回	
	分電盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 306.18 m ²		1 年間	
受変電設備	特高 高圧受電 断路器 L B S 真空開閉器 遮断器 遮断器 変圧器		ガス7.2kVA800A 12 7.2KV7.2A40KA 2 6.6KV200A12.5KA 5 ガス72KV800A20KA 4 真空7.2V600A12.5KA 7 66/6.6KV5000KVA 2 3相6.6KV/210-105V50KVA 1 3相6.6KV/381-3V38.1KVA 1	1 2 5 4 7 2 1 1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
	高圧配電盤			16	日 1 回	
	低圧配電盤			2	月 1 回	
	自家発電装置		屋内キュービクル型・放水冷却型 容量：25kVA 3φ 210V ディーゼル	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
	直流電源設備		整流装置、蓄電池	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
監視制御設備	中央監視制御設備			1	日 1 回 週 1 回	電気設備 1 組
	無停電電源設備			1	週 1 回	
冷熱源機器	パッケージ形空気調和機		室外機 室内機	1 1	2 月 1 回	
冷暖房関連機器	送排風機			8	月 1 回	
消防用設備等	消火器			1	月 1 回	
労 務 数 量 小 計						

設備保全表（入水槽室・高架水槽）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 471.685 m ²		日 1 回	
	分電盤			3	月 1 回	
	動力制御盤			5	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 471.685 m ²		1 年間	
受変電設備	配電盤 断路器 遮断器 遮断器		7.2kV3P400A 1 真空7.2V600A12.5KA 1 3相4W6.6KV/210V300KVA 1 単三6.6KV/210-105V30KVA 1	7 1 1 1	日 1 回 月 1 回	
	直流電源設備		整流装置、蓄電池	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
監視制御設備	自動制御盤			2	月 1 回	
冷暖房関連機器	送排風機			2	2 月 1 回	
給排水衛生機器	上水受水槽	P-1	F R P 製 231 m ³	1	月 1 回	
	井水受水槽	P-2	F R P 製 308 m ³	1	月 1 回	
	上水高架水槽	T-1	F R P 製 37.5 m ³	1	月 1 回	
	井水高架水槽	T-2	F R P 製 45 m ³	1	月 1 回	
	上水揚水ポンプ		流量 1.7 m ³ /min 電動機出力 37 kw	3	月 1 回	
	井水揚水ポンプ		流量 2.1 m ³ /min 電動機出力 45 kw	3	月 1 回	
	自動塩素滅菌装置	ユニット型	最大吐出量 30 cc/min 循環ポンプ 1 台	3	日 1 回 月 1 回	
	消防用設備等	消火器		1	月 1 回	
労 務 数 量 小 計						

設備保全表（メイン駐車場便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 201.51 m ²		日 1 回	
	分電盤			2	月 1 回	
	動力制御盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 201.51 m ²		1 年間	
受変電設備	配電盤 断路器 遮断器 遮断器		7.2kVA3P800A 4 真空7.2V600A12.5KA 6 3相4W6.6KV/210-105V50KVA 1	8 1 1	日 1 回 月 1 回	
	直流電源設備		整流装置、蓄電池	1	日 1 回 週 1 回 月 1 回	
冷暖房関連機器	送排風機			4	月 1 回	
給排水衛生機器	輻射暖房器	PH-1		12	2 月 1 回	12月～3月運転
	大便器			15		
	小便器			8		
消防用設備等	消火器			1	月 1 回	
労 務 数 量 小 計						

設備保全表（ファミリー広場便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 168.5 m ²		日 1 回	12月～2月閉鎖
	分電盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 168.5 m ²		1 年間	
給排水衛生機器	大便器			11		
	小便器			7		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（テニスコート便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			1	月 1 回	12月～2月閉鎖
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 31.96 m ²		1 年間	
給排水衛生機器	大便器			5		
	小便器			2		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（プロムナード広場便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			1	月 1 回	12月～2月閉鎖
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 75.16 m ²		1 年間	
冷暖房関連機器	電気温水暖房機	EPH-301		4	2 月 1 回	
	電気パネルヒーター	EPH-302		2	2 月 1 回	
給排水衛生機器	大便器			11		
	小便器			5		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（丘広場便所－１）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			1	月 1 回	12月～2月閉鎖
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 27.36 m ²		1 年間	
冷暖房関連機器	電気パネルヒーター	EPH-401		3	2 月 1 回	
給排水衛生機器	大便器			4		
	小便器			2		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（丘広場便所－２）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			1	月 1 回	12月～2月閉鎖
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 49.8 m ²		1 年間	
冷暖房関連機器	電気パネルヒーター	EPH-501		4	2 月 1 回	
給排水衛生機器	大便器			8		
	小便器			2		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（集いの広場便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 67.9 m ²		日 1 回	
	分電盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 67.9 m ²		1 年間	
冷暖房関連機器	電気パネルヒーター	PH		4	2 月 1 回	
給排水衛生機器	大便器			6		12月～3月運転
	小便器			4		
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（第7駐車場便所）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	照明器具、配線器具等の巡視		延べ床面積 62 m ²		日 1 回	
	分電盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 62 m ²		1 年間	
受変電設備	高圧配電盤			1	日 1 回	
	低圧配電盤			4	月 1 回	
冷暖房関連機器	電気パネルヒーター	EPH		3	2 月 1 回	12月～3月運転
	送排風機	FE		1	2 月 1 回	
給排水衛生機器	大便器			6		
	小便器			4		
消防用設備等	消火器		A B C 1 0 号	1	月 1 回	
労 務	数	量	小	計		

設備保全表（テニスコート）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	分電盤			8	月 1 回	
	照明制御盤			8	月 1 回	
受変電設備	配電盤 断路器 遮断器 変圧器 変圧器		7. 2kV3P400A	1	3 日 1 回	
			真空7. 2V600A12. 5KA	1	月 1 回	
			3相3W6. 6KV/210V300KVA	1		
			単三6. 6KV/210-105V30KVA	1		
外灯設備	コート内照明			88	月 1 回	
	園路照明			46	月 1 回	
水質管理	飲料水		残留塩素の測定（水飲水栓）	1	週 1 回	4月～11月検査
労 務 数 量				小 計		

設備保全表（バランシングタンク）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
電灯・動力設備	動力制御盤			1	月 1 回	
	照明器具のランプ交換		延べ床面積 40.3 m ²		1 年間	
給排水衛生機器	循環圧送ポンプ	P-1	自吸式 170 L/min	1	月 1 回	
		P-2	自吸式 350 L/min	2		
	汚物ポンプ	P-3	プレートレス 0.4 kW	4	月 1 回	
			400 L/min			
	排水ポンプ	P-4	水中ポンプ 100 L/min	2	月 1 回	
	砂式ろ過機	R-1	処理量 60 m ³ /h	1	月 1 回	
			薬注器、滅菌器付100Lタンク	2		
		R-2	ろ過ポンプ 1000 L/min	1		
			処理量 40 m ³ /h	1		
			ろ過ポンプ 1000 L/min	1		
	ろ過装置制御盤	NPO		1	月 1 回	

設備保全表（外構等）

運転監視

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	周 期	備 考
構内配電線路・通信線路	マンホール		ハンドホール	325	月 1 回	
	外灯設備		商用電源	454	月 1 回	
給排水衛生機器	共同溝内排水ポンプ		太陽光発電	57		
			吐出量 0.04 m ³ /min	2	月 1 回	
	深井戸ポンプ	NO. 1	流量 350 L/min	1	月 1 回	
			電動機出力 11 kw			
		NO. 2, 3	流量 160 L/min	2		
			電動機出力 7.5 kw			
監視制御設備	井戸ポンプ制御盤	D		3	月 1 回	
	下水流量計		超音波式 口径 600mm	1	月 1 回	
	下水流量計盤			1	日 1 回	
				1	月 1 回	
水質管理	飲料水		残留塩素の測定（水飲水栓）	5	週 1 回	4月～11月検査
労 務 数 量				小 計		

設備保全表（合宿所）

点検保守

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	点 検 周 期	備 考
温熱源機器	真空式温水発生機	BW-1	給湯出力 500,000 kcal/h	1	年 1 回	
冷熱源機器	直だし吸収冷温水機	RB-1	冷房能力 150 USRT 暖房能力 480,000 kcal/h	1	年 4 回	シーズン点検2回
	パッケージ形空調和機	ACP-1-1	冷房能力 1,500 kcal/h 暖房能力 2,700 kcal/h	1	年 2 回	シーズン点検2回
		ACP-1-2	冷房能力 1,700 kcal/h 暖房能力 2,900 kcal/h	1		
		ACP-1-3	冷房能力 1,500 kcal/h 暖房能力 1,600 kcal/h	1		
		ACP-1	室外機	1		
冷暖房関連機器	貯湯槽	ST-1	容量 6,000 L	1	年 1 回	
		ST-2, 3	容量 5,000 L	2		
	ヘッダー	HD-1		1	年 1 回	
	膨張タンク	TE-1	容量 400 L	1	年 1 回	
			ダイアフラム式			
		ET-1	容量 800 L	1		
			ダイアフラム式			
	冷却塔	CT-1	冷却能力 841,500 kcal/h	1	年 3 回	7月～9月運転 シーズン点検1回 シーズン点検1回 シーズン点検1回
	ファンコイルユニット	FCU	床置形	4	年 1 回	
			天井吊形	38		
			天井埋込又はカセット形	51		
	空調用ポンプ	WP-1	流量 2,550 L/min 電動機出力 11 kw	1	年 1 回	7月～9月運転
		WP-2	流量 1,510 L/min 電動機出力 18.5 kw	1	年 1 回	
	送排風機			85	年 1 回	
	全熱交換器	AEX		13	年 1 回	
給排水衛生機器	給湯ポンプ	PW-2	流量 145 L/min 電動機出力 0.75 kw	1	年 1 回	
		PW-3	流量 320 L/min 電動機出力 1.5 kw	1		
	ガス湯沸器	GH-1 GH-2	能力 24 号 能力 16 号	2 2	年 1 回	
消防用設備等	屋内消火栓設備	PW-1	屋内消火栓ポンプユニット 流量 300 L/min 電動機出力 5.5 kw	1	年 1 回	
	補給水槽	TW-1	容量 150 L	1	年 1 回	
建築基準法関係防災設備	防火ダンパー			21	6 月 1 回	

設備保全表（総合体育館）

点検保守

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	点 検 周 期	備 考
池ろ過循環設備	全自動砂ろ過機		処理能力 30 m ³ /h	1	年 1 回	4月～12月運転
	ろ過ポンプ		自吸式	1		
	殺菌・殺藻装置		銅・銀イオン溶解式	1		
	制御盤	NP		1		
	池循環流水ポンプ	水中サト型	流量 2,700 L/min 電動機出力 11 kw	2		

設備保全表（受水槽室）

点検保守

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	点 検 周 期	備 考
冷暖房関連機器	送排風機			2	年 1 回	
給排水衛生機器	上水揚水ポンプ		流量 1.7 m ³ /min 電動機出力 37 kw	3	年 1 回	
	井水揚水ポンプ		流量 2.1 m ³ /min 電動機出力 45 kw	3	年 1 回	
	自動塩素滅菌装置	ユニット型	最大吐出量 30 cc/min	3	年 1 回	
			循環ポンプ 1 台			

設備保全表（バランシングタンク）

点検保守

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	点 検 周 期	備 考
冷暖房関連機器	送排風機	F-1	シロッコファン	1	年 1 回	
給排水衛生機器	循環圧送ポンプ	P-1	自吸式 170 L/min	1	年 1 回	
		P-2	自吸式 350 L/min	2		
	汚物ポンプ	P-3	ブレードレス 0.4 kW	4	年 1 回	
			400 L/min			
	排水ポンプ	P-4	水中ポンプ 100 L/min	2	年 1 回	
	砂式ろ過機	R-1	処理量 60 m ³ /h	1	年 1 回	
			薬注器、滅菌器付100L/分	2		
		ろ過ポンプ	1000 L/min	1		
			40 m ³ /h	1		
		R-2	ろ過ポンプ 1000 L/min	1		
	ろ過装置制御盤	NPO		1	年 1 回	

設備保全表（外構等）

点検保守

区 分	項 目	機 器 番 号	仕 様 等	数 量	点 検 周 期	備 考
給排水衛生機器	共同溝内排水ポンプ		吐出量	0.04 m3/min	2 年	1 回
	深井戸ポンプ	NO. 1	流量	350 L/min	1 年	1 回
			電動機出力	11 kw	2	
		NO. 2, 3	流量	160 L/min		
			電動機出力	7.5 kw		
監視制御設備	井戸ポンプ制御盤	D		3	年	1 回